



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

**Федеральное государственное казенное учреждение
«Специальное управление федеральной
противопожарной службы № 70» МЧС России»
(ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России»)**

468320 Байконур, ул. Титова 7а.
Телефон: 8 (33622) 7-45-87, sufps70@mail.ru

ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

468320 Байконур, ул. Титова 7а.
Телефон: 8 (33622) 7-40-51, ogpn70@mail.ru

**Предписание № 92/1/39
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

**ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЁННОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД № 12 «ЖЕМЧУЖИНКА»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица фамилия,
имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» по пожарному надзору № 92 от 05 декабря 2019 года, ст. 6 Федерального закона 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «12» декабря 2019 г. с 11 ч 00 мин до 12 ч 00 мин, с «18» декабря 2019 г. с 17 ч 00 мин до 17 ч 30 мин, с «19» декабря 2019 г. с 11 ч 00 мин до 12 ч 00 мин, проведена внеплановая/выездная проверка инспектором отделения организации и осуществления ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» – государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Шейкиной Викторией Андреевной, здания и помещений Государственного казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 «Жемчужинка» по адресу/адресам: г. Байконур, ул. имени генерал-полковника Максимова А.А. д. 15А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим ГКДОУ детский сад № 12 «Жемчужинка» – Чепарухиной Ириной Анатольевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
г. Байконур, ул. имени генерал-полковника Максимова А.А. д. 15А				
1.	Прокладку кабельного изделия для средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОЭУ) выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	07.09.2020	
2.	Установить прибор приемно-контрольный и прибор управления на стенах, перегородках, конструкциях, изготовленных из негорючих материалов или на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм.	п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	07.09.2020	
3.	В музыкальном зале установить световой оповещатель «Выход» над эвакуационными выходами.	п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	07.09.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
ФПС № 70 МЧС России» по пожарному надзору В.А. Шейкина

«19» декабря 2019 г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Ч

(подпись)

Чепарухина Ирина Анатольевна – заведующий ГКДОУ
детский сад № 12 «Жемчужинка»
(фамилия, имя, отчество, должность)

«19» декабря 2019 г.

Телефон доверия» ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» 7-45-87